



ZESTOAKO UDALA

Udal Argiteria Publikoaren Energia Zerbitzua eta Mantentze Lanak

1 kotsulta:

Kotsulta egin nahi genuke Luminarien Baldintza Teknikoekin lotura duena, konkretuki, APLIKEAK/HERMETIKOEN inguruan.

BALDINTZA TEKNIKOEN AGIRIA, 30. orria.

Bete beharreko baldintzen inguruko argibideak eskatzen ditugu, gure uztez, ezartzen direnak ez baitira Aplike eta Hermetikoetan arruntak.

Erantzuna:

Honako taulan azaltzen dira Aplike/Hermetikoen inguruko ezaugarrien argibideak:



ZESTOAKO UDALA

APLIKEAK / HERMETIKOAK EREDUA

Eredua	Eskatzen diren gutxieneko balioak	Lizitatzailerak bete beharrekoak
MATERIALAK	Luminariaren gorputza eta finkapena, kalitate altuko ingenieritza polimero teknikoekin osatua egongo da, UV erradiazioentzat estabilizatua. Honako legedia beteko du UNE-EN ISO 4892-3:2014 "Plastikoak. Laboratorioko iturri argitsuen eraginpean egoteko moduak. 3 zatia: UV fluoreszentedun lanpara.	
AKABATU MOTAK	Kanpoko karkasaren pinturarik gabe.	
Sistema optikoaren eta ekipo osagarriaren babes-maila (IP)	≥ 65	
IK babes-maila globala	≥08	
Sistema optikoak	Eskuragarri sistema optiko 1 (fotometria)	
Kolore-tenperatura maximoa	3000K + 300K	
Kontrol-konfigurazio eskuragarriak, erregulazio-sistema hauekiko batekin edo batzuekin	DALI urratsezko erregulazioa sartzeko aukerarekin, eta mugimendu detektatzailearen unitatea.	
Tentsio kaltegarrien aurkako babesa sartuko da sarean, tximistak sortutakoak barne	Luminarian integratu gabe, agente zentruan integratua. Gutxienez 10Kv	
Klase elektrikoa	I. klasean eskuragarri	